



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ «FIRE-CONTROL»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(добровольная сертификация)

№ РОСС RU.И703.04ЮАА0.П301.М.0268

Срок действия с 08.09.2021г. до 08.09.2026г.

Система зарегистрирована в реестре
Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии РФ
рег.№РОСС RU.И703.04ЮАА0 от 01.11.2010 г. (сайт.Gost.ru)

ЗАЯВИТЕЛЬ АО «Опытный завод сухих смесей» ОГРН 1027739149965

наименование предприятия, организации

Юридический адрес: 117403, г. Москва, ул.Мелитопольская, вл.11, корп.2

Тел. +7(495)383-42-45 E-mail: info@birss.ru

юридический адрес, телефон, факс

ИЗГОТОВИТЕЛЬ АО «Опытный завод сухих смесей» ОГРН 1027739149965

наименование предприятия, организации

Юридический адрес: 117403, г. Москва, ул.Мелитопольская, вл.11, корп.2

Тел. +7(495)383-42-45 E-mail: info@birss.ru

юридический адрес, телефон, факс

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ «СтройПОЖСЕРТ» ООО «МЦ «АРХ-СЕРТ», ОГРН 1156196035159
Адрес: ул. Привокзальная,4 пом.8, г. Ростов-на-Дону, 344034. Тел: (863) 221 40 39, info@testflame.com

Аттестат рег. № РОСС RU.И703.04ЮАА0.П301 Сайт с Реестром: <https://fire2ctrl.com>

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО Эпоксидное покрытие для поверхностей полов и стен
“БИРСС Лейтпол”, толщиной 2,0мм ± 0,2 мм, выпускаемые по**

ТУ 2257-018-05668056-01 с Изм. №1, №2

Код ОКПД-2: 20.16.40.130 Код ТН ВЭД 3907 30 000 0 Серийный выпуск

наименование продукции, серийный выпуск или партия

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ, УСТАНОВЛЕННЫМ В:
Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от
22.07.2008 N 123-ФЗ): группа воспламеняемости – В1 (трудновоспламеняемые) по ГОСТ
30402-96, коэффициент дымообразования – Д1 (с малой дымообразующей способностью) по ГОСТ
12.1.044-89(п.4.18), показатель токсичности – Т1 (малоопасные) по ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.20),
группа горючести Г1 (слабогорючие по ГОСТ30244-94), группа распространения пламени - РП1
(нераспространяющие пламя) по ГОСТ 51032-97; Класс пожарной опасности покрытия
КМ1 допускает покрытия к применению для конструкций с классом пожарной
опасности К1 в зданиях жилого и промышленного строительства с классом
конструктивной пожарной опасности зданий и сооружений - С1, на других объектах.

обозначение нормативных документов

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, ИСПЫТАНИЯ, ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний №ДВ/П301/110 от 03.09..2021г. Испытательная лаборатория «СтройТЕСТ» ООО
«МЦ «АРХ-СЕРТ». Аттестат рег. № РОСС RU.И703.04ЮАА0.ИП301 от 09.11.2015 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Сертификат соответствия системы качества предприятия ГОСТ Р ИСО
9001:2015 (ISO 9001:2015)

Маркировка продукции осуществляется защищенным товарным знаком № 740054 Системы сертификации
«FIRE-CONTROL». В случае несоблюдения системы качества при производстве продукции и невыполнении
словной сертификации, сертификат отменяется выдавшим его органом по сертификации.

Руководитель органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

подпись

А.С.Карпачева

№ 0000961

О. Е. Карпова
Ф.И.О.

